



ESCALERA 2

- 120 cm. Ancho de escalera
- 244 p. Nº máximo de personas evacuables
- 24 p. Nº personas asignadas en situación normal
- 89 p. Nº personas asignadas hip. bloqueo (escalera 1)

ESCALERA 1

- 120 cm. Ancho de escalera
- 237 p. Nº máximo de personas evacuables
- 65 p. Nº personas asignadas en situación normal
- 89 p. Nº personas asignadas hip. bloqueo (escalera 2)

LEYENDA INCENDIOS

- PICTOGRAMA DE SALIDA
- PICTOGRAMA DE SIN SALIDA
- DIRECCIÓN SALIDA
- EMERGENCIA+SEÑALIZACIÓN
- L.O.N LOCAL DE OCUPACIÓN NULA
- INICIO DE EVACUACIÓN
- SENTIDO DE EVACUACIÓN

SECTOR 1: PLANTA BAJA Y ENTREPLANTA
 SECTOR 2: PLANTA PRIMERA
 SECTOR 3: PLANTA SEGUNDA

LOCALES DE RIESGO BAJO:

COCINA
 CONTADORES ELÉCTRICOS
 SALA MÁQUINAS ASCENSOR
 OFICIOS

RESISTENCIA AL FUEGO ESTRUCTURA R 90
 RESISTENCIA AL FUEGO PAREDES Y TECHOS EI 90
 PUERTAS EI, 60-C5

REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELMTOS CONSTRUCTIVOS

PAREDES	B-e1, d0	ESCALERAS PROTEGIDAS
	B-e3, d0	ESPACIOS OCULTOS
TECHOS	B-e1, d0	ESCALERAS PROTEGIDAS
	B-e3, d0	ESPACIOS OCULTOS
SUELOS	C3-e1	ESCALERAS PROTEGIDAS
	B3-e2	ESPACIOS OCULTOS
	E1	ZONAS OCUPABLES

RESISTENCIA AL FUEGO

MEDIANERAS	EI 120
FACHADAS	EI 60
ESTRUCTURA	R 60
PAREDES HABITACIONES	EI 60
PAREDES, TECHOS Y PUERTAS ENTRE SECTORES	EI 60

PROYECTO	BÁSICO DE REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA MISERICORDIA		EMPLAZAMIENTO	CALLE FRAY BONIFACIO FERRER, 7 SEGORBE. CASTELLÓN	
 Carlos Martínez Martínez ARQUITECTO M&M ARQUITECTOS ASOCIADOS S.L.U.	COD	EXPEDIENTE	08/1152		
	Nº REVISIÓN	rev. 01	SUSTITUYE		
	FECHA	JULIO 2009	VBF		
PROMOTOR	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE		DENOMINACIÓN	DBSI. EVACUACIÓN ENTREPLANTA	
	ESCALA	1/100	Nº PLANO	DBSI-05	
 arquitectos urbanismo y gestión de usos asistencia técnica a la edificación ingeniería consultoría y gestión integral instalaciones y instalaciones medioambiente energías renovables Pza. León Española, 4 - 2º bajo dcha 46010 VALENCIA Tel 963 393 200 Fax 963 393 201 info@mmproyectos.es					