LEYENDA

- CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
- PUNTO DE LUZ EN BRAZO MURAL VSAP DE 100 W EXISTENTE A RENOVAR
- PUNTO DE LUZ EN CULUMNA DE VM DE 125 W EXISTENTE A RENOVAR
- PUNTO DE LUZ FAROL CLÁSICO ALARGADO EN BRAZO VSAP DE 100 W EXISTENTE A MANTENER
- PUNTO DE LUZ VILLA EN COLUMNA VSAP DE 150 W EXISTENTE A MANTENER
- PUNTO DE LUZ VILLA EN BRAZO MURAL VSAP DE 250 W EXISTENTE A MANTENER
- PUNTO DE LUZ PALACIO EN BRAZO ORNAMENTAL VSAP DE 150 W EXISTENTE A MANTENER
- PUNTO DE LUZ VILLA EN BRAZO MURAL VSAP DE 100 W EXISTENTE A RENOVAR
- PUNTO DE LUZ NEOVILLA EN BRAZO MURAL VSAP DE 100 W
- PUNTO DE LUZ NEOVILLA EN COLUMNA VSAP DE 100 W
- PUNTO DE LUZ NEOFERNANDINA EN BRAZO MURAL VSAP DE 150 W
- PUNTO DE LUZ NEOFERNANDINA EN COLUMNA VSAP DE 150 W
- ARQUETA DE PASO
- LÍNEA DE ALUMBRADO PROYECTADO A RENOVAR ENTERRADA
- LÍNEA DE ALUMBRADO PROYECTADO A RENOVAR AÉREA

PROYECTING, S.L.

PROYECTO:	*RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASCO ANTIGUO DE SEGORBE*
PLANO DE:	*DISTRIBUCIÓN PUNTOS DE LUZ CM-1*
SITUACIÓN:	*CASCO ANTIGUO DE SEGORBE (SU-1) ZONA CASTILLO SEGORBE (CASTELLON)*
TITULAR:	*AYUNTAMIENTO DE SEGORBE*

Este documento está desarrollado por esta Oficina de Proyectos, quedando reservado todos los derechos. No podrá ser reproducido, comunicado ni utilizado por persona ajena a esta Ingeniería.

EXP.	PLANO Nº
P736/07	2
ESCALA:	FECHA:
1/1000	JULIO-07

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
Mª CARMEN LÓPEZ PICÓ
COLEGIADO Nº 9.645

PROYECTING, S.L.
PZ. FRANCISCO VICENT, 5 Bajo 12.400 SEGORBE (Castellón)
TEL. y FAX. 964.71.03.87
E-mail: info@proyecting.net