HORNACINA PARA EQUIPO DE MEDIDA Y CUADRO DE MANDO



MEDIDA INDIRECTA PARA 1 SUMINISTRO



MEDIDA DIRECTA PARA 1 SUMINISTRO



* MEDIDAS ORIENTATIVAS

- LAS CARACTERISTICAS DE LOS E.M. Y CONTROL EN B.T. SE AJUSTARAN A LA POTENCIA Y TARIFA CONTRATADAS.
- PREFERENTEMENTE LOS APARATOS DE MEDIDA Y LAS REGLETAS SE INSTALARAN EN UN MISMO MODULO Y LOS T.I. EN OTRO.



APLICACIÓN:	Columnas de 3 a 4 metros.
CUERPO:	Chapa de aluminio acabado color negro pintado al horno.
BLOQUE ÓPTICO:	Reflector facetado de aluminio anodizado y difusor de vidrio plano.
DIFUSORES LATERALES OPCIONALES:	
FIJACIÓN:	Metacrilato opal liso.
GRADO ESTANQUEIDAD:	Mediante manguito de 1" directamente roscado a la columna.
CLASE ELÉCTRICA:	Bloque óptico IP65, luminaria IP44.
EQUIPOS ELÉCTRICOS:	Clase I. IK08.
COLUMNAS RECOMENDADAS:	La luminaria dispone de espacio para albergar el equipo eléctrico.
VAPOR DE SODIO/HALOGENUROS METÁLICOS 100W (E40)* 150W (E40)*	Villa, Naranjo, Imperial, Bailén, Cartuja y Romántica.

APLICACIÓN:	Columna recomendada para zonas residenciales, zonas peatonales, centros históricos y recintos de comunidades.
DESCRIPCIÓN:	Columna de estilo cásico fabricada en tres piezas con una altura total de 3600 mm. Base de 905 mm de altura, adaptador de 400 mm y fuste de 2295 mm de altura.
MATERIAL:	Fabricada en fundición, con imprimación antioxidante y acabados en color negro.
FIJACIÓN:	Pernos de anclaje M18 x 500 mm (IA01)

INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA



ANCLAJE





Repisa para columna IRVI71 fabricada en fundición de aluminio.

Repisa para columna IRVI71P fabricada en fundición de aluminio.

Dispone de una imprimación antioxidante acabado color negro.

Adaptable a las columnas:
VILLA / NARANJO



ARQUETA DE REGISTRO



MARCO Y TAPA ARQUETA



SECCION DE LA ARQUETA



TAPA

CODIGO	MODELO	DIMENSIONES (mm) A	DIMENSIONES (mm) B	PESO (g)	EMBALAJE
UNE-36.118	FGE 42-12	400	400	5190	1





CANALIZACIÓN ENTERRADA



PICA PARA TOMA DE TIERRA	AE-17



PROYECTING, S.L.

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
Nº CARMEN LÓPEZ PICÓ
COLEGIADO Nº 9.645

PROYECTO:	RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASCO ANTIGUO DE SEGORBE
PLANO DE:	DETALLES
SITUACIÓN:	CASCO ANTIGUO DE (SU-1) ZONA CASTILLO SEGORBE (CASTELLON)
TITULAR:	AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

Este documento está desarrollado por esta Oficina de Proyectos, quedando reservado todos los derechos. No podrá ser reproducido, comunicado ni utilizado por persona ajena a esta Ingeniería.

PROYECTING, S.L.
PZ. FRANCISCO VICENT, 5 Bajo 12.400 SEGORBE (Castellón)
TEL. y FAX. 964.71.03.87
E-mail: info@proyecting.net

EXP.	PLANO Nº
P736/07	7
ESCALA:	FECHA:
1/1.000	JULIO-07